


# САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	
1	2	3	4	5	
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема 1	К	не менее 90 см	Менее 90 см	
	порог			нет	
	Ширина дверного проема 2			Менее 90 см	
	порог			нет	
	Тактильная направляющая	С	36 см	нет	